



Prot. n. 13833



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 10/7/1990

SI RILASCI A

a MAGNOLIA COSTRUZIONE  
(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 10/7/1996

Azienda, industria o deposito (1): Autorimesse

sit<sup>e</sup> nel Comune di Palermo frazione

Via Imp. Federico 72

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):

Autovetture in box : n° 100 al 1° piano cantinato -

Automezzi " " ; n° 88 2° piano cantinato -

n° 28 1° " " -

n° 3 parcheggi al piano cantinato. =

Impianti o apparecchiature pericolosi (3):



Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi N° 17 idranti da mm 45 -

2) Mezzi portatili n° 36 estintori a polvere da KG. 9 Classe 21A 89 B. =

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 10/7/1996

19 LUG. 1990

Palermo li



IL COMANDANTE  
(Dott. Ing. Giuseppe Montesanto)

(1) GB/mf (3): vedi note a tergo